الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company
طاقة متميزة

قائمة فحص إسبوعية – إسطوانات الغاز المضغوط
WEEKLY HSE CHECKLIST – COMPRESSED GAS CYLINDER

ELSEWEDY ELECTRIC | PSP SIEMENS energy

Cost Center Name : Reinforcement of Rabigh CCPP Cost Center no. : 2011 Inspection Date – تاريخ الفحص : September 2025

Contractor : PSP-CIW Facility / Equipment Info. : CCGT office area Responsible Person : M. Amjeed

SN	قائمة الفحص	Check Item	Location - المكان				ملاحظات Notes
			6/9	13/9	20/9	27/9	
1	تخزين الأسطوانات بشكل رأسي ومؤمن	Cylinders stored upright and secured	√	√	√	√	
2	الأغطية موجودة عندما لا تكون قيد الاستخدام	Caps on when not in use	√	√	√	√	
3	استخدام الأغطية التشغيلية أثناء العمل	Operational caps used during operation	√	√	√	√	
4	الأسطوانات موسومة ومرمزة بالألوان بشكل صحيح	Cylinders labeled and color-coded correctly	√	√	√	√	
5	منطقة التخزين جيدة التهوية ومحددة	Storage area well-ventilated and marked	√	√	√	√	
6	الفصل حسب النوع (قابلة للاشتعال، غير قابلة للاشتعال)	Separated by type (flammable, non-flammable)	√	√	√	√	
7	ممنوع التدخين أو وجود لهب مكشوف	No smoking or open flames near storage	√	√	√	√	
8	الأسطوانات بعيدة عن مصادر الحرارة	Cylinders kept away from heat sources	√	√	√	√	
9	توفير علامات للمواد الخطرة وأرقام الطوارئ	Signage for hazards and emergency contacts	√	√	√	√	
10	عدم وجود زيت أو شحوم أو مواد قابلة للاشتعال	No oil, grease, or flammable on cylinders	√	√	√	√	
11	الفحص للكشف عن التسريبات أو التلف أو التآكل	Inspected for leaks, damage, and corrosion	√	√	√	√	
12	حواجز وقائية بين الغازات غير المتوافقة	Protective barriers between incompatible gases	√	√	√	√	
13	تركيب صمامات مانعة لارتداد اللهب على خطوط الغاز	Flashback arrestors installed on gas lines	√	√	√	√	
14	المحافظة على مسافة آمنة من مصادر الاشتعال	Safe distance maintained from ignition sources	√	√	√	√	
15	فحص دوري للعدادات والصمامات	Regular checks of pressure gauges and valves	√	√	√	√	
16	استخدام عربات نقل آمنة لتحريك الأسطوانات	Secure transport trolleys used for movement	√	√	√	√	
17	تأمين الأسطوانات في منطقة العمل لمنع انقلابها	Area cylinders secured to prevent tipping	√	√	√	√	
18	إغلاق صمامات الأسطوانات عند عدم الاستخدام	Cylinder valves shut off when not in use	√	√	√	√	
19	عدم السماح بالدخول غير المصرح به لمناطق التخزين	No unauthorized access to cylinder storage	√	√	√	√	
20	توفر طفايات الحريق بالقرب	Fire extinguishers accessible nearby	√	√	√	√	

√ جيد Good

X غير جيد Poor

O غير مطبق Not Applicable

فحصت بواسطة Inspected By					
	مسؤل الفحص Inspector				
	مسئول السلامة HSE Representative				